



Regionalna deponija d.o.o. Subotica  
Trg Lazara Nešića 1, Subotica  
Tel.: + 381 (0) 24 673 815, Fax.: + 381 (0) 24 673 819  
E-mail: info@deponija.rs, www.deponija.rs  
PIB: 105425742, Matični broj: 20354194

Број: VII-02/2017  
Дана: 12.01.2016.године

**Предмет: Одговори на постављена питања у вези ЈН 7/2016**

Сходно члану 20. Закона о јавним набавкама објављујемо одговоре на питања заинтересованог понуђача у поступку јавне набавке ЈН 7/2016, пристиглих дана 09.01.2017.године:

**Питање бр. 1:.**

У следећој позицији радова предмера не наводи се да ли извођач плаћа кохерентни материјал, или само треба да врши ископ на локацији коју одреде Инвеститор и Надзор?

Ђ2.9.	<b>Отварање позајмишта кохерентног материјала за израду насипа.</b>		
	Позиција обухвата отварање позајмишта и машински ископ кохерентног материјала за израду насипа са утоваром у превозна средства. Ископ вршити хирдаулик багером. Локацију позајмишта одредити консултовањем Инвеститора и Надзорног органа. Приликом извођења радова придржавати се техничких услова за ову врсту радова. Обрачун по m <sup>3</sup> ископаног материјала.	70,70	m <sup>3</sup>

Одговор: Кохерентни материјал плаћа извођач, тако је и дефинисана позиција

## Питање бр. 2.

Везано за следеће позиције израде Габиона и Рено:

Д6.2.	<b>Рено мадраци.</b>		
	Ценом позиције је обухваћена набавка и уградња елемената, прстенова и камена за рено мадраце дебљине $d=30\text{cm}$ . Обрачун се врши по $\text{m}^2$ уграђеног рено мадраца. $P=5.7 \times 8\text{m}$	45,60	$\text{m}^2$
Д6.3.	<b>Габиони.</b>		
	Ценом позиције је обухваћена набавка и уградња елемената, прстенова и камена за габионе димензија $8 \times 1 \times 1\text{m}$ . Обрачун се врши по $\text{m}^3$ уграђеног габиона.	8,00	$\text{m}^3$

Степен заштите габиона и рено мадраца није прецизиран, да ли се ради о неком од следећих степена заштите : поцинкованим, галфанским (ЗН95%+ АЛ5%) или галфан + ПВЦ

Одговор: Степен није прецизиран али требало би изабрати габионе и мадраце који се уграђују на обале канала и који ће бити стално потопљени. Треба уградити габионе и мадраце који су поцинковани са ПВЦ омотачем.

## Питање бр. 3.

Молимо такође да се прецизира дебљина жице пошто цена зависи и од тога

Одговор: Дебљина жице треба да буде 2.7 mm

## Питање бр. 4.

Отвор окца на позицијама није прецизиран, молимо да се провери и тај технички податак, од кога такође зависи цена

Одговор: Отвор окца је довољан  $8 \times 10\text{ cm}$

## Питање бр. 5.

Код позиције Д6.2. пише  $P=5,7 \times 8\text{ m}$  да ли то значи да је дужина мадраца 5,7 m, а ширина 8 m, молимо да прецизирате тачну димензију габиона дужина x ширина x висина

Одговор: Потребно је уградити 4 габиона димензија  $2 \times 1 \times 1\text{ m}$  и 8 рено мадраца димензија  $2 \times 3 \times 0,3\text{ m}$ . Ширина облоге је 8 m а дужина преко косине 6,0 m (два мадраца од 3,0 m). Погледати цртеж. У предмеру је дата стварна потребна дужина на косини коју је потребно прекрити од 5,7 m. Приликом уградње мадраци се могу исећи на ову дужину.

## Питање бр. 6.

Код позиције Д6.3. молимо такође да се провери тачна димензија габиона, дебелина жице, отвор окца и степен заштите

Одговор: Поцинчање треба да буде минимално  $260\text{ g/m}^2$  са ПВЦ омотачем. Остали подаци су дати у претходним одговорима.